



Legenda		Legenda das indicações	
	Luminária de emergência na Parede - especificação conforme projeto de PPCL		Luminária de emergência no teto - especificação conforme o projeto de PPCL
	Caixa 4x4" - 0,30m do piso		Caixa 4x4" - 1,20m do piso
	Caixa 4x4" - 1,20m do piso		Caixa de passagem de concreto de 300x300x300mm
	Caixa de passagem de concreto de 300x300x300mm		Caixa de passagem de embutir no teto
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso		Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso		Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso		Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso
	Luminária quadrada de embutir para duas lâmpadas LED base E27, potência de 10W, ref. G-LIGHT QUAD300		Luminária retangular de embutir para uma lâmpada LED base E27, potência de 10W
	Luminária retangular de embutir para uma lâmpada LED base E27, potência de 10W, ref. G-LIGHT QUAD300		Luminária de embutir p/ lâmp. LED 10W - parede - 2,20m do piso
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso		Ponto 2P+T a 0,30m do piso
	Ponto para Cortina de Ar a 2,20m do piso		Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14138) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso		Tomada hexagonal (NBR 14138) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14138) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso		Tomada hexagonal (NBR 14138) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14138) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso		Ponto 2P+T a 2,40m do piso
	Ponto 2P+T a 0,30m do piso		Ponto 3P+T a 0,30m do piso
	Ponto 2P+T a 0,30m do piso		Ponto 3P+T a 0,30m do piso
	Condutor: Neutro (azul claro), Fase (vermelho, branco ou preto), Retorno (marrom), e Terra (verde/amarelo)		

LEGENDA DE CABOS	
	3 4 1 5 6 7 8 9 2 x e1"
	1 5 6 7 8 9 3 x e1"
	17 18 19 22 23 24 25 29 a1.1/2"
	17 18 19 22 23 24 25 29 2 x e1"
	2 3 4 2 x e1"
	17 18 19 22 23 24 25 2 x e1"
	17 19 22 25 2 x e1"
	18 19 22 23 24 2 x e1"
	18 19 23 24 2 x e1"
	34 35 37 4
	31 32 38 39 4
	58 59 60 61 62 63 64 67 3 x e1"
	74 76 85 86 87 88 91 97 2 x e1"
	74 75 76 85 86 87 88 89 90 91 92 97 4 x e1"
	92 93 98 QD5 4 35 16
	77 78 79 80 81 82 83 84 4 x e1"

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Rua Esmeraldo, 430 - Foz de Neve - Camobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul. Telefone: (51) 3224-6428	
OBRA:	REFEITÓRIO
LOCAL:	IF FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
PROJETO:	ELÉTRICO
CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
RESPONSÁVEL:	ENG. CIVIL JOÃO MANOEL MÁXIMO DE CAMARGO CREA RS 639139
ÁREA:	1.622,52 m²
ESCALA:	1/75
DATA:	Julho/2018
DESENHO:	João
PRANCHA:	ELE 01/03